

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ01.В.00178  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0631199  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Алкотек»  
(наименование и место-нахождение заявителя) 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 2.  
Тел. 4842 55 39 91, факс 4842 79 93 30.  
ОГРН 1044004603510

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Алкотек»  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) 248017, г. Калуга, ул. Московская, 290.  
Тел. 4842 55 39 91, факс 4842 79 93 30.  
ОГРН 1044004603510

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,  
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610  
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Панели трехслойные композитные облицовочные «AlcoteK FR»  
ТУ 5772-001-72810874-05 толщиной 4 мм  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

**Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2:**  
группа горючести - Г1, группа воспламеняемости - В1, группа дымообразующей способности - Д2,  
группа токсичности продуктов горения - Т2 (см. Приложение)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет о сертификационных испытаниях № 9260 от 11.09.2009 ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИИ.056 от 26.03.2009.

Акт о результатах анализа состояния производства № 10598 от 18.08.2009 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.ПБ01 от 26.03.2009.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.09.2009 по 23.09.2014



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Яшин

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

И.С. Кривошапкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ01.В.00178

(обязательная сертификация)

ТР

0059020

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод II),  
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»,  
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)

Оригинальная

копия

с сайта

www.dealand.ru



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Яшин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

И.С. Кривошапкин